



230300101144
有效期至2029年06月04日止

检验检测报告

报告编号(No.): 202604A70053

委托单位(Entrust Unit): 正定县人民政府
样品名称(Sample Name): 生活饮用水出厂水
检验检测目的(Test purpose): 委托检验
签发日期(Issued Date): 2026-06-09

正定县疾病预防控制中心

ZHENG DING CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION



说 明

1. 报告无“正定县疾病预防控制中心检验检测专用章”、骑缝章无效。
2. 复制部分报告或复制报告未重新加盖“正定县疾病预防控制中心检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制人、审核人、签发人签名无效。
4. 报告涂改、增删无效。
5. 检验检测报告只对所检样品检验检测项目的检验结果负责。
6. 为保护您的利益，若对报告有异议，请于收到检验检测报告之日（以邮戳或签收日期为准）起15日内向本中心提出。
7. 检验检测报告未经同意不得用于广告、评优及商业宣传。
8. 客户负责其所提供的样品来源信息的真实性。

Regulations for Test Report

1. This report is invalid without the appropriate test report stamp of ZhengDing Center for Disease Control and Prevention, seal on the perforation.
2. It is invalid to copy a part of this report. And a copy of this report is invalid without original test report stamp of ZhengDing Center for Disease Control and Prevention.
3. This report is invalid without the signatures of compiler, checker and approver.
4. This report will be invalid if it is altered, added or deleted in any way.
5. This report is only applicable to the delivered samples.
6. If you have any question about this report, you should contact with ZhengDing Center for Disease Control and Prevention within 15 days after you receive this report (based on the date of postmark or the date you signed).
7. This report can not be used in advertisement, appraisal and commercial propaganda without permission.
8. The clients will be used responsible for the authenticity of the sample information provided by their own.

地址：正定镇常山东路33号

电话（TEL）：0311-88022733

传真（Fax）：0311-88028925

邮编（Postcode）：050800

正定县疾病预防控制中心

ZHENG DING CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION

检验检测报告 (TEST REPORT)

报告编号(No.): 202604A70053

含封面等共5页, 正文第1页

样品编号(Sample No.):	202604A70053	样品名称(Sample Name):	生活饮用水出厂水
收样日期(Reception Date):	2026-05-28	检验检测日期(Test Date):	2026-05-28
商标(Trade Mark):	/	样品数量(Sample Quantity):	500mL+5020mL
状态/包装(Condition/Package):	无色透明液体/散装	规格 (Specification):	//
样品批号(Sample Batch Number):	/		
生产厂家(Manufacturer):	/		
来样方式(Sampling Method):	采样	采样人(Collector/Deliverer):	郭浩 张佳星
受检单位及详细地址(Inspected unit and Address):			
华电水务		华电水务正定有限公司	
委托单位及详细地址(Entrust unit and Address):			
正定县人民政府		常山西路1号	
检验检测方法及项目(Test Method and Test Item):			
《生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023: 三卤甲烷;15.2 二氯乙酸;16.2 三氯乙酸;21.2 氯酸盐;4.1 三氯甲烷;5.2 三溴甲烷;6.2 二氯一溴甲烷;7.2 一氯二溴甲烷;《生活饮用水标准检验方法 第11部分: 消毒剂指标》GB/T 5750.11-2023: 4.2 游离氯;《生活饮用水标准检验方法 第12部分: 微生物指标》GB/T 5750.12-2023: 4.1 菌落总数;5.3 总大肠菌群;7.3 大肠埃希氏菌;《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023: 10.1 总硬度(以CaCO₃计);11.1 溶解性总固体;4.1 色度;5.1 浑浊度;6.1 臭和味;7.1 肉眼可见物;8.1 pH;《生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023: 11.4 氨(以N计);4.2 硫酸盐;5.2 氯化物;6.2 氟化物;7.3 氰化物;8.3 硝酸盐(以N计);《生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023: 11.4 汞;12.4 镉;13.1 铬(六价);14.3 铅;4.5 铝;5.4 铁;6.6 锰;7.6 铜;8.4 锌;9.4 砷;《生活饮用水标准检验方法 第7部分: 有机物综合指标》GB/T 5750.7-2023: 4.1 高锰酸盐指数(以O₂计);《生活饮用水标准检验方法 第8部分: 有机物指标》GB/T 5750.8-2023: 4.1 四氯化碳			
检验检测结论(Test Conclusion):			
经检验, 该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022的要求。			
		 检验检测专用章 Issued By (Stamp) 报告日期 (Report Date): 2026-06-09	
附注(Remarks):			
1. 检验检测环境条件(Environmental condition during testing): 20℃~25℃ 40%~59% RH 2. 检验检测结果的不确定度(必要时填写)。(Uncertainty of the test result(when applicable)) 3. 偏离标准方法的例外情况(必要时填写)。(Deviations from standard test method(when applicable))			

编制人: 刘青
Drafted by

审核人: 郭浩 张佳星
Checked by

签发人: 袁明明
Approved by

正定县疾病预防控制中心

ZHENG DING CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION

检验检测报告 (TEST REPORT)

报告编号(No.): 202604A70053

含封面等共5页, 正文第2页

检验检测结果(Test Result):

检验检测项目(Test Item)	检验检测结果(Test Result)	限值(Limiting Value)
菌落总数	2CFU/mL	100CFU/mL
大肠埃希氏菌	未检出MPN/100mL	不应检出MPN/100mL
总大肠菌群	未检出MPN/100mL	不应检出MPN/100mL
总硬度(以CaCO ₃ 计)	134mg/L	450mg/L
pH	7.12	6.5~8.5
氨(以N计)	<0.020mg/L	0.5mg/L
臭和味	无任何臭和味	无异臭、异味
二氯一溴甲烷	0.0064mg/L	0.06mg/L
二氯乙酸	<0.00333mg/L	0.05mg/L
氟化物	0.17mg/L	1.0mg/L
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	0.41mg/L	3mg/L
镉	<0.0001mg/L	0.005mg/L
铬(六价)	<0.004mg/L	0.05mg/L
汞	<0.0001mg/L	0.001mg/L
浑浊度	<0.5NTU	1NTU
硫酸盐	24.2mg/L	250mg/L
铝	0.16mg/L	0.2mg/L
氯化物	6.98mg/L	250mg/L
氯酸盐	0.158mg/L	0.7mg/L
锰	0.00017mg/L	0.1mg/L
铅	<0.0001mg/L	0.01mg/L
氰化物	<0.002mg/L	0.05mg/L
溶解性总固体	235mg/L	1000mg/L
肉眼可见物	无	无
三卤甲烷	0.72	1
三氯甲烷	0.036mg/L	0.06mg/L
三氯乙酸	<0.00333mg/L	0.1mg/L
三溴甲烷	<0.0002mg/L	0.1mg/L
色度	<5度	15度
砷	0.0023mg/L	0.01mg/L
四氯化碳	<0.0001mg/L	0.002mg/L
铁	0.060mg/L	0.3mg/L
铜	0.00065mg/L	1.0mg/L
硝酸盐(以N计)	1.08mg/L	10mg/L
锌	<0.0005mg/L	1.0mg/L
一氯二溴甲烷	<0.0002mg/L	0.1mg/L



正定县疾病预防控制中心

ZHENGDING CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION

检验检测报告 (TEST REPORT)

报告编号(No.): 202604A70053

含封面等共5页, 正文第3页

检验检测项目(Test Item)

检验检测结果(Test Result)

限值(Limiting Value)

游离氯

0.30mg/L

0.3~2mg/L

以下空白

Blank As Below